

Sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION


Bojgränd 2, 234 40 Lomma

Lomma kommun

Nybyggnadsår: 2017

Energideklarations-ID: 1346422

ENERGIKLASSER



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, primärenergital:
100 kWh/m² och år

**Krav vid uppförande av
ny byggnad, primärenergital:**
Energiklass C, 74 kWh/m² och år

**Specifik energianvändning
(tidigare energiprestanda):**
77 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:
Fjärrvärme och markvärmepump (el)

Radonmätning:
Utförd

Ventilationskontroll (OVK):
Utförd

Åtgärdsförslag:
Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av:
Kjell-Åke Henriksson, JM AB,
2022-12-21

Energideklarationen är giltig till:
2032-12-21

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

För mer information:
www.boverket.se

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.

Byggnaden - Identifikation

Län Skåne	Kommun Lomma	OBS! Småhus i bostadsrätt ska deklarerars av bostadsrättsföreningen. ☐ Egna hem (privatägda småhus)		
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lomma 25:157		Egen beteckning Lomma Kv 20 - BRF Kryssaren		
Husnummer 1	Prefix byggnadsid 6	Byggnadsid 949078	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐	
Adress Bojgränd 2		Postnummer 23440	Postort Lomma	Huvudadress ☒
Adress Bojgränd 4		Postnummer 23440	Postort Lomma	Huvudadress ☐
Adress Kajgatan 6A		Postnummer 23440	Postort Lomma	Huvudadress ☐
Adress Kajgatan 6B		Postnummer 23440	Postort Lomma	Huvudadress ☐
Adress Kajgatan 6C		Postnummer 23440	Postort Lomma	Huvudadress ☐
Adress Kajgatan 6D		Postnummer 23440	Postort Lomma	Huvudadress ☐
Adress Kajgatan 6E		Postnummer 23440	Postort Lomma	Huvudadress ☐
Adress Kajgatan 6F		Postnummer 23440	Postort Lomma	Huvudadress ☐
Adress Kajgatan 6G		Postnummer 23440	Postort Lomma	Huvudadress ☐
Adress Kajgatan 6H		Postnummer 23440	Postort Lomma	Huvudadress ☐

Husnummer 2	Prefix byggnadsid 6	Byggnadsid 1047100	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐	
Adress Bojgränd 6		Postnummer 23440	Postort Lomma	Huvudadress ☐

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
3	6	1047102	Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Skotgränd 1			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Skotgränd 11			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Skotgränd 13			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Skotgränd 15			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Skotgränd 17			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Skotgränd 19			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Skotgränd 21			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Skotgränd 23			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Skotgränd 25			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Skotgränd 27			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Skotgränd 3			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Skotgränd 5			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Skotgränd 7			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Skotgränd 9			23440	Lomma	☐

Husnummer	Prefix byggnadsid	Byggnadsid	Orsak till avvikelse		
4	6	1047103	Adressuppgifter är fel/saknas ☐		
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Kajgatan 4A			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Kajgatan 4B			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Kajgatan 4C			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Kajgatan 4D			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Kajgatan 4E			23440	Lomma	☐
Adress			Postnummer	Postort	Huvudadress
Kajgatan 4F			23440	Lomma	☐

Byggnaden - Egenskaper

Typkod 321a - Hyreshusenhet, bostäder & lokaler (bostäder mer eller lika med 50%)		Byggnadskategori Flerbostadshus	
Byggnadens komplexitet ☒ Enkel ☐ Komplex		Byggnadstyp Friliggande	Nybyggnadsår 2017
Atemp (exkl. Avarmgarage) 8151 m ²		Verksamhet Fördela enligt nedan:	
Avarmgarage 0 m ²		Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage)	
Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 1		Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) 89	
Antal våningsplan ovan mark 4		Hotell, pensionat och elevhem	
Antal trapphus 7		Restaurang	
Antal bostadslägenheter 68		Kontor och förvaltning	
Finns till övervägande del lägenheter med boarea om högst 35 m ² vardera? ☐ Ja ☒ Nej		Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel	
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader eller flerbostadshus 0,35 l/s,m ²		Butiks- och lagerlokaler för övrig handel	
Finns installerad eleffekt >10 W/m ² för uppvärmning och varmvattenproduktion ☐ Ja ☒ Nej		Köpcentrum	
Är byggnaden skyddad som byggnadsminne eller en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL? ☒ Nej ☐ Ja, enligt 3 kap KML ☐ Ja, enligt SBM-förordningen ☐ Ja, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmelser ☐ Ja, är utpekad i annan typ av dokument ☐ Ja, egen bedömning		Vård, dygnet runt	
		Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)	
		Skolor (förskola-universitet)	
		Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)	
		Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler	
		Övrig verksamhet - ange vad	Lokaler 6 stycken
			11
		Summa	100

Energianvändning

Mätperiod Vilken 12-månadersperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)		Beräknad energianvändning Beräknad energianvändning vid normalt brukande och ett normalår anges för byggnader där det inte går att få fram uppgifter om den uppmätta energianvändningen.	
2106 - 2205		☐	
Hur mycket energi har använts för värme och varmvatten angiven mätperiod? Värdena ska vara korrekterade för normalt bruk. (BFS 2016:12) Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade.		Övrig el som ingår i energiprestanda	
Energiprestanda (1) 229900 97200 kWh		Fjärrkyla (15) kWh	
Olja, fossil (2)		El för komfortkyla (16) kWh	
Gas, fossil (3)		Fastighetsel ¹ (17) 182800 kWh	
Ved (4)		Energiprestanda (1-17) 596500 kWh	
Flis/pellets/briketter (5)		Övrig energi (ingår inte i energiprestanda)	
Övrigt biobränsle (6)		Hushållsel ³ (18) 244530 kWh	
El (vattenburen) (7)		Verksamhetsel ⁴ (19) 127700 kWh	
El (direktverkande) (8)		Finns solvärme?	
El (luftburen) (9)		Ange solfångararea Beräknad energiproduktion	
Markvärmepump (el) (10) 65500 kWh		☐ Ja ☒ Nej m² kWh/år	
Värmepump-frånluft (el) (11) kWh		Finns solcellssystem?	
Värmepump-luft/luft (el) (12) kWh		Ange solcellsarea Beräknad elproduktion	
Värmepump-luft/vatten (el) (13) kWh		☐ Ja ☒ Nej m² kWh/år	
Tappvarmvatten (el) (14) 21100 kWh		Byggnadens energianvändning ⁵ (Normalårskorrigerat värde (Energi-index))	
Ort (Energi-Index)		Byggnadens primärenergianvändning ⁶	
Malmö		817412 kWh/år	
Energiprestanda (primärenergital)	Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)	Referensvärde 2 (liknande byggnader)	Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad)
100 kWh/m² ,år	74 kWh/m² ,år	80 kWh/m² ,år	kWh/m² ,år

¹ Den el som ingår i fastighetsenergin.

² Den energimängd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.

³ Den el som ingår i hushållsenergin.

⁴ Den el som ingår i verksamhetsenergin.

⁵ Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd.

⁶ Underlag för energiprestanda.

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?		☒ Ja	☐ Nej
Typ av ventilationssystem	☐ FTX	☐ FT	☒ F med återvinning
	☐ F	☐ Självdrag	
Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?		☒ Ja	☐ Nej
		☐ Delvis ⁷	%
Är ventilationskontrollen utan anmärkning vid tidpunkten för energideklarationen?		☒ Ja	☐ Nej

⁷ Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat.

Inspektion av uppvärmningssystem

Finns det ett uppvärmningssystem eller kombinerat rumsuppvärmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt på rumsuppvärmning på över 70 kW?		☒ Ja	☐ Nej
Bedömningsgrund för fastställande av nominell effekt	Övrigt		
Omfattas byggnaden av inspektionsskyldighet?		☐ Ja	☒ Nej
Markera vilket/vilka undantag som åberopas	☐ Avtal om energiprestanda (8 a § första stycket 1 EDF)		
	☒ System för fastighetsautomation/fastighetsstyrning (8 a § första stycket 2 EDF)		
	☒ Funktion för övervakning och reglering, bostadshus (8 a § första stycket 3 EDF)		

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns det ett luftkonditioneringssystem eller kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt på över 70 kW?		☐ Ja	☒ Nej
Bedömningsgrund för fastställande av nominell effekt	Övrigt		

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?			☒ Ja	☐ Nej
Radonhalt	Typ av mätning ⁸	Datum för radonmätning		
70	Bq/m3	Annan mätmetod	2017-01-06	

⁸ Korttidsmätning har inte samma noggrannhet som en långtidsmätning. Korttidsmätningen kan inte heller ligga till grund för att söka radonbidrag eller andra myndighetsbeslut.

Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklARATION

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Övrigt

Har byggnaden besiktigats på plats?	Vid nej, vilket undantag åberopas
☐ Ja ☒ Nej	Byggnaden är ny eller uppfyller nybyggnadskravet i BBR
	Kommentar
	Energikrav 90 kWh/m ² utan viktningsfaktorer gäller för bygglovet. Resultatet är 77 kWh/m ² utan viktningsfaktorer, vilket innebär Energiklass C enligt BBR version som gäller för bygglov.

Uppgift om anställning hos uppdragsgivaren

Är du anställd hos den som är skyldig att se till att det finns en energideklARATION eller ett inspektionsprotokoll?	☐ Ja ☒ Nej
--	---

Expert

Förnamn	Efternamn	
Kjell-Åke	Henriksson	
Datum för godkännande	E-postadress	
2022-12-21	kjell-ake.henriksson@jm.se	
Certifikatnummer	Certifieringsorgan	Behörighetsnivå
2187	Kiwa Swedcert	Kvalificerad
Företag		
JM AB		

Byggnaden - Identifikation

Län Skåne	Kommun Lomma	Dekl.id 1346422
Fastighetsbeteckning Lomma 25:157		Energideklarationen upprättad 2022-12-21
Adress Bojgränd 2	Postnummer 234 40	Postort Lomma

Endast huvudadressen från energideklarationen visas.

Information om byggnadens energiprestanda och verifiering av energikrav

Vid vissa tillfällen kan det vara viktigt att ha information om byggnadens energiprestanda enligt tidigare gällande regler, exempelvis om energideklarationen används för verifiering i ett bygglovsärende. Byggnadens energiprestanda och energiklass följer kraven i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd (BBR). Hur energiprestanda har beräknats och uttryckts i BBR har ändrats vid några tillfällen. Därför kan information i energideklarationer vara olika över tid. I denna bilaga finns en översikt över byggnadens energiprestanda beräknat enligt olika versioner av BBR.

Det är primärenergitalet och energiklassen i energideklarationens sammanfattning som är den gällande energiprestandan för byggnaden.

Byggnadens energiprestanda

I tabellen finns byggnadens energiprestanda enligt olika versioner av BBR.

Boverkets byggregler	Energiprestanda
Specifik energianvändning enligt BBR 24 ¹ och tidigare	77 kWh/m ² och år
Primärenergital enligt BBR 25 ²	113 kWh/m ² och år
Primärenergital enligt BBR 29 ³	100 kWh/m ² och år

Varför skiljer sig energiprestandan åt?

Du hittar mer information om byggnadens energiprestanda på Boverkets webbplats. Besök webbsida:
www.boverket.se/energi eller skanna QR-koden.



¹ BFS 2016:13

² BFS 2017:5

³ BFS 2020:4